



ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE


Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et aux circulaires du Ministère de la santé
DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 et DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000

Coordonnées du demandeur : Câblerie d'Eupen S.A. Malmedyerstrasse 9 4700 Eupen Belgique	Nom(s) commercial(aux) du produit fini : Tube PE 100 / Matière HDPE XS10B / Site d'Eupen
--	---

Type de produit fini : <input checked="" type="checkbox"/> tube <input type="checkbox"/> produit de jointoyage <input type="checkbox"/> autre : <input type="checkbox"/> raccord et manchon <input type="checkbox"/> joint <input type="checkbox"/> revêtement <input type="checkbox"/> composant d'accessoires
Nature du matériau : <input type="checkbox"/> polychlorure de vinyl PVC <input type="checkbox"/> PVC surchloré PVC-C <input checked="" type="checkbox"/> polyéthylène PE <input type="checkbox"/> polyéthylène réticulé PER <input type="checkbox"/> polypropylène PP <input type="checkbox"/> polybutylène PB <input type="checkbox"/> polyamide PA <input type="checkbox"/> polytétrafluoroéthylène PTFE <input type="checkbox"/> acrylonitrile-butadiène-styrène ABS <input type="checkbox"/> à base de résine époxydique <input type="checkbox"/> ethylene-propylène EPDM <input type="checkbox"/> butadiène-acrylonitrile NBR <input type="checkbox"/> autre
Commentaires : /
N° de dossier attribué par le laboratoire habilité : 11 MAT NY 026

Formulation chimique : Vérifiée par le laboratoire et conforme aux listes positives

Essais d'inertie réalisés selon la norme XP P 41-250 : Rapport S/V testé : 240 cm ² /L Date des essais : du 15 au 24 mars 2011 Commentaires : Les essais d'inertie simplifiés réalisés selon les termes de la circulaire DGS/VS4 n°2000/232 du 27 avril 2000 n'ont fait apparaître aucune anomalie. Les résultats sont conformes aux exigences de la circulaire DGS/VS4 n° 99-217 du 12 Avril 1999.
--

Attestation délivrée par : Maud Lançon Responsable Alimentarité des Matériaux A la date du : 30 mars 2011 Date d'expiration de l'ACS : 30 mars 2012 Commentaires : /	Signature : 
--	---